

2016年6月吉日

御取引先様各位

巴バルブ株式会社

国内営業本部

電動操作機ニューエルミイ 有電圧リミットスイッチのご使用に関するお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、首題の件につきまして、下記の通りお知らせ致しますので、ご注意いただきますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

一般的に使用されている1ab出カタイプのマイクロスイッチは、非常に稀ではありますが、b接点からa接点に切り替わる際、完全に切り替わらず、中間位置で停止することがあります。

弊社電動操作機ニューエルミイにつきましても、モータ停止用として同様のマイクロスイッチを採用しておりますので、予備リミットスイッチの使用をご推奨いたします。

- 対象： 開閉予備リミットスイッチ付き 及び 中間予備リミットスイッチ付き仕様
- 処置： モータ停止用のリミットスイッチ（端子台番号5番、6番）の配線を、カタログ・回路図、及び、現品貼り付けシールより削除
- 実施時期： 事後報告となりますが、カタログ・回路図は、2015年12月より実施済み
現品貼り付けシールは、2016年2月出荷分より実施済み

ご不明点がございましたら、弊社営業担当までご連絡願います。

今後とも引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

以上